

Checkliste zum Lagern von Hilfsgütern

Allgemeines

Freiwillige organisierte Hilfsaktionen sind ein wichtiger Bestandteil für die Ukraine-Hilfe. Die nachfolgenden Ausführungen sollen dabei helfen, die Lager für Hilfsgüter sicher zu gestalten und zu betreiben sowie die Helfer vor Unfällen zu schützen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die wesentlichen Gefährdungen für Unfälle in den Lagerbereichen bekannt sein und entsprechende Gegenmaßnahmen sowie Handlungen abgeleitet werden.

Für die Organisation sollten auch klare Verantwortlichkeiten und Befugnisse geregelt werden.

Lager

Werden oder sind vorhandene elektrische Anlagen (Unterverteilungen für Sicherungen, Steckdose, Kühlschrank etc.) geprüft und bestimmungsgemäß verwendet? (bei Schäden lassen Sie diese durch eine Elektrofachkraft zu beseitigen)	Ja / Nein
Können Türe, Tore, Fenster etc. sicher geöffnet und verschlossen werden?	Ja / Nein
Ist der Fußboden eben, rutschhemmend und frei von Stolperstellen?	Ja / Nein
Können Regale standsicher aufgestellt und befestigt werden bzw. vorhandene sicher benutzt werden?	Ja / Nein
Bestehen Regelungen für den An- und Abtransport?	Ja / Nein
Sind die Verkehrswege ausreichend breit (mind. 87,5 cm bis 5 Personen bzw. 100 cm bis 20 Personen) und freigehalten?	Ja / Nein
Sind Verkehrswege für kraftbetriebene oder spurgebundene Fördermittel so breit, dass auf beiden Seiten der Fördermittel ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm gewährleistet ist?	Ja / Nein
Ist eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung der Verkehrswege und Lagerhalle vorhanden und so installiert, dass sie bei der Lagerung nicht verdeckt oder beschädigt wird?	Ja / Nein
Sind die Lagereinrichtungen für das einzulagernde Gut geeignet (Gewicht, Größe, etc.)?	Ja / Nein
Ist festgelegt, dass schwere Lasten nur im unteren Bereich der Regale oder auf extra Stellflächen abgelegt werden?	Ja / Nein
Ist eine Lagerstruktur nach Art des Lagerguts festgelegt (wo wird was wie gelagert)?	Ja / Nein
Ist das Lagergut nach Inhalt gekennzeichnet und gegen Herabfallen sowie Auslaufen gesichert?	Ja / Nein
Ist die Lagerung von Gefahrstoffen (z. B. Desinfektionsmittel) im Lager organisiert? (getrennter Lagerbereich und gekennzeichnet)	Ja / Nein
Können Gefahrstoffe getrennt von anderen Hilfsgütern sicher gelagert werden?	Ja / Nein
Sind Behälter für die Lagerung von Gefahrstoffen dauerhaft sichtbar gekennzeichnet?	Ja / Nein

Checkliste zum Lagern von Hilfsgütern

Elektro

Werden oder sind vorhandene elektrische Anlagen (Unterverteilungen für Sicherungen, Steckdose, Kühlschrank etc.) geprüft und bestimmungsgemäß verwendet? (bei Schäden lassen Sie diese durch eine Elektrofachkraft zu beseitigen)	Ja / Nein
Ist die Elektroinstallation mit einem RCD-Schalter (FI-Sicherung) ausgestattet? (Lassen Sie sich von einer Elektrofachkraft beraten)	Ja / Nein
Werden Ortsveränderliche Geräte (z. B. Radio, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.) vor der ersten Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen (bis zu 2 Jahre) geprüft? (Ein Prüfnachweis wird empfohlen)	Ja / Nein
Ist eine hintereinandergeschaltete Anordnung (Kaskadierung) von Mehrfachsteckdosen untersagt?	Ja / Nein
Ist klar geregelt, dass defekte Geräte und Arbeitsmittel zu melden, nicht weiter zu benutzen und eine fachgerechte Reparatur zu erfolgen hat?	Ja / Nein

Brandschutz

Ist die Lagerhalle brandschutztechnisch für das einzulagernde Gut geeignet?	Ja / Nein
Ist ein individueller Brandschutzplan vorhanden?	Ja / Nein
Haben Sie sich von der zuständigen Brandschutzdienststelle beraten lassen?	Ja / Nein
Sind ausreichend geeignete und geprüfte Feuerlöscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher) vorhanden?	Ja / Nein
Sind Feuerlöscher gut sichtbar leicht und schnell erreichbar angebracht?	Ja / Nein
Sind Fluchtwege, Notausgänge und Feuerlöscher deutlich und gut sichtbar gekennzeichnet?	Ja / Nein
Sind Fluchtwege, Rettungswege und Notausgänge immer ohne Brandlasten und freigehalten?	Ja / Nein
Ist das Verhalten im Brandfall allen Helfern im Lager bekannt?	Ja / Nein
Sind Aushänge von Brandschutzordnung, Brandschutzplänen und Alarmplänen gut sichtbar angebracht?	Ja / Nein
Sind Rauchen und Umgang mit offenen Licht im Lagerbereich verboten?	Ja / Nein
Werden die Bestimmungen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten eingehalten (z. B. pro Raum max. 20 l)?	Ja / Nein
Werden Brand- und Rauchschutztüren ordnungsgemäß verwendet (z. B. nicht unterkeilt oder festgestellt)?	Ja / Nein
Wird eine maximale Lagerguthöhe von 7,50 m nicht überschritten (ab 7,50 m sind Läger mit zusätzlichen Feuerlöschanlagen-Sprinkler auszustatten)?	Ja / Nein
Sind erforderliche Rauchmelder in ausreichender Anzahl vorhanden?	Ja / Nein

Checkliste zum Lagern von Hilfsgütern

Erste Hilfe

Ist sichergestellt, dass nach einem Unfall sofort Erste Hilfe geleistet werden kann?	Ja / Nein
Steht Erste-Hilfe-Material (DIN 13157 - kleiner Verbandkasten / DIN 13169 großer Verbandkasten) ausreichend, schnell erreichbar, leicht zugänglich und in geeigneten Behältnissen zur Verfügung?	Ja / Nein
Wurden in der Ersten Hilfe ausgebildete Personen (Ersthelfer) bestellt und sind diese bekannt gemacht? (Beachte: bis 20 Versicherte mind. 1 Ersthelfer, danach 10% der Belegschaft)	Ja / Nein
Ist das Absetzen eines Notrufes (z.B. Telefon, Handy) durch jeden Versicherten schnell möglich?	Ja / Nein
Ist ein Verbandbuch für Bagatellverletzungen vorhanden und werden diese dort schriftlich dokumentiert?	Ja / Nein
Wird jeder Arbeitsunfall vom Verantwortlichen nach Kenntnisnahme dem Unfallversicherungsträger binnen drei Tagen gemeldet?	Ja / Nein
Sind Plakate zur Ersten Hilfe angebracht und ausgefüllt? Auch die Angaben zu Durchgangärzten?	Ja / Nein
Wurden die Plakate zur Ersten Hilfe auch in anderen Sprachen angebracht?	Ja / Nein

3

Schutz und Gesundheit

Ist sichergestellt und allen bekannt, welche anwesende Person die Verantwortung trägt und die Abläufe regelt bzw. Ansprechperson ist?	Ja / Nein
Werden Ein- und Unterweisungen (z. B. PSA, Erste Hilfe, Gefahrstoffe, Arbeitsstoffe, Arbeitsmittel, Betriebsanweisungen, Brand- und Notfallsituationen, etc.) für die Versicherten durchgeführt und dokumentiert?	Ja / Nein
Sind die Versicherten mit ausreichender und geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA: Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhwerk, Warnkleidung) ausgestattet?	Ja / Nein
Stehen ausreichend Toiletten und Reinigungsmöglichkeiten (Hygienemittel) zur Verfügung?	Ja / Nein
Besteht die Möglichkeit die Pause in einem separaten Bereich / Raum zu verbringen und dort Essen einzunehmen?	Ja / Nein
Haben nur berechnigte Personen Zugang zum Lagerbereich?	Ja / Nein
Stehen Hilfsmittel zum Transport schwerer Gegenstände zur Verfügung (z. B. Palettenhubwagen)?	Ja / Nein
Wird auf richtiges ergonomisches Heben, Tragen, Schieben und Ziehen hingewiesen und geachtet um körperliche Überlastungen zu vermeiden (z. B. Unterweisungen, Plakate)?	Ja / Nein
Wird insbesondere auch bei Jugendlichen auf die Vermeidung körperlicher Überlastung geachtet?	Ja / Nein
Sind geeignete Leitern oder Tritte (Prüfnachweis empfohlen) vorhanden?	Ja / Nein
Werden regelmäßige Begehungen des Lagers durchgeführt, um einen sicheren Zustand zu gewährleisten?	Ja / Nein
Werden Lagerhilfsmittel verwendet und ist deren korrekte Verwendung allen Versicherten bekannt?	Ja / Nein

Checkliste

Weiterführende Informationen

Arbeitsunfälle (<https://www.ukbb.de/leistungen/arbeitsunfall/>) sind dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden.

Elektronische Unfallanzeige: Meldung an den Unfallversicherungsträger

<https://www.ukbb.de/mitgliederbeitrag/extranet/elektronische-unfallanzeige/>

Publikation „Sicherheit und Gesundheit beim Lagern von Hilfsgütern“

<https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4555/sicherheit-und-gesundheit-beim-lagern-von-hilfsguetern-tipps-fuer-die-ukraine-hilfe>

Publikation „Sicherheit und Gesundheit beim Transport von Hilfsgütern“

<https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4556/sicherheit-und-gesundheit-beim-transport-von-hilfsguetern-tipps-fuer-die-ukraine-hilfe>

Publikation „Erste Hilfe im Betrieb“

(<https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/759/erste-hilfe-im-betrieb>)