UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig schulisch genutzte Räume

Allgemeines

Bemerkungen: Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal und Barrierefreiheit wurden nicht betrachtet.

Grundsätzlich sind für schulisch genutzte Räume die Anforderungen der DGUV Vorschrift 81 „Schulen“ zu beachten. Im Folgenden finden Sie die Anforderungen an kurzzeitig schulisch genutzte Räume.

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Raumgröße		
Beträgt die Raumgröße möglichst 2,5m² und 6m³ je Schüler?		
Beträgt die Gangbreite in Räumen mindesten 1m?		
Fluchtwege und Notausgänge		
Die Mindestbreite der Fluchtwege wird nicht durch Einbauten, Einrichtungen oder offenstehende Türen unterschritten (bei Fluren 1,50m, bei Treppen 1,20m und bei Türen 0,9m)?		
Fluchtwege und Notausgänge führen möglichst auf kurzem Weg ins Freie oder zu einem gesicherten Bereich?		
Fluchtwege und Notausgänge sind jederzeit von innen ohne besondere Hilfsmittel leicht zu öffnen?		
Fluchtwege und Notausgänge sind gut sichtbar gekennzeichnet?		
Es existieren keine Einzelstufen?		
Feuerlöscher		
Feuerlöscher sind nach Art und Umfang der Brandgefährdung und der Größe des zu schützenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitgestellt und gekennzeichnet?		
Notrufe		
Für Notrufe sind geeignete Meldeeinrichtungen vorhanden?		

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111

UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig schulisch genutzte Räume

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Treppen		
Vor und hinter Türen haben Abätze zur Treppe eine Länge von mindestens 1,5m?		
Es sind keine Spindeltreppen vorhanden?		
Handläufe sind ohne freie Enden ausgeführt?		
Für Treppengeländer wurden die Hinweise unter „Geländer“ beachtet?		
Es sind keine Einzelstufen in Aufenthaltsbereichen sowie Fluchtwegen vorhanden?		
Es sind keine Treppen mit großen Treppenaugen vorhanden? Es besteht keine Absturzgefahr?		
Ein Würfel mit der Kantenlänge von 8,9cm passt durch keine Öffnung an der Treppe?		
Geländer/ Umwehrungen		
Geländer und Umwehrungen sind mit senkrechten Streben mit einem maximalen Abstand von 8,9 cm versehen?		
Geländer und Umwehrungen haben eine Höhe mindestens von 1,10m?		
Geländer und Umwehrungen verleiten nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen?		
Fenster		
Die Brüstungshöhe ist mindestens 1,0m hoch oder 80cm hoch und 20cm tief (gemessen ab der letzten begehbaren Oberkannte)?		
Verglasungen bis in 2,0m Höhe bestehen aus ausbruchsicherem Material wie z.B. ESG oder VSG?		
Bei Absturzgefahr sind Verglasungen nach DIN 18008-4 (TRAV) ausgeführt?		

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111

UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig schulisch genutzte Räume

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Sonnenschutz und Hitzeschutz		
Fenster, Oberlichter und Glaswände besitzen möglichst eine außenliegende Abschirmung gegenüber übermäßiger Sonneneinstrahlung?		
Schränke und Regale		
Schränke und Regale sind gegen Kippen gesichert?		
Fachräume		
Fachräume erfüllen die jeweiligen gesonderte Anforderungen?		

Bemerkung:

Anforderungen an gesundheitszuträgliche Raumtemperatur, Lüftung, Tageslicht, künstliche Beleuchtung, Lärm, Barrierefreiheit, Alarmierung, Prävention von Bedrohungslagen, Außenanlagen, Sport- und Schwimmhallen wurden nicht betrachtet!

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111