UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig genutzte Räume für die Kinderbetreuung in der Kita

Allgemeines

Bemerkungen: Pädagogisches und sonstiges Kita-Personal sowie Barrierefreiheit wurden nicht betrachtet.

Grundsätzlich gelten für Räume die zur Kita-Betreuung genutzt werden die Anforderungen der DGUV Vorschrift 82 „Kindertageseinrichtungen“. Im Folgenden finden Sie die Mindestanforderungen an kurzzeitig durch Kitas genutzte Räume für die Kinderbetreuung.

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Räume		
Krippenkinder werden möglichst im Erdgeschoss betreut?		
Fluchtwege und Notausgänge		
Die Mindestbreite der Fluchtwege wird nicht durch Einbauten, Einrichtungen oder offenstehende Türen unterschritten (bei Fluren 1,50m, bei Treppen 1,20m und bei Türen 0,9m)?		
Fluchtwege und Notausgänge führen möglichst auf kurzem Weg ins Freie oder zu einem gesicherten Bereich?		
Fluchtwege und Notausgänge sind jederzeit von innen ohne besondere Hilfsmittel leicht zu öffnen?		
Fluchtwege und Notausgänge sind gut sichtbar gekennzeichnet?		
Es existieren keine Einzelstufen?		
Feuerlöscher		
Feuerlöscher sind nach Art und Umfang der Brandgefährdung und der Größe des zu schützenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitgestellt und gekennzeichnet?		
Notrufe		
Für Notrufe sind geeignete Meldeeinrichtungen vorhanden?		

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111

UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig genutzte Räume für die Kinderbetreuung in der Kita

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Treppen		
Vor und hinter Türen haben Abätze zur Treppe eine Länge von mindestens 1,5m?		
Es sind keine Spindeltreppen vorhanden?		
Handläufe sind ohne freie Enden ausgeführt?		
Handläufe haben für die Nutzung von Kindern ab 3 Jahren eine geeignete Höhe von 80 bis 85cm?		
Für die Nutzung von Kindern unter 3 Jahren gibt es zusätzliche Handläufe mit einer Höhe von mindestens 60cm?		
Es sind keine Einzelstufen in Aufenthaltsbereichen sowie Fluchtwegen vorhanden?		
Es sind keine Treppen mit großen Treppenaugen vorhanden? Es besteht keine Absturzgefahr?		
Ein Würfel mit der Kantenlänge von 8,9cm passt durch keine Öffnung an der Treppe?		
Geländer/ Umwehrungen		
Geländer und Umwehrungen sind mit senkrechten Streben mit einem maximalen Abstand von 8,9 cm versehen?		
Geländer und Umwehrungen haben eine Höhe mindestens von 1,0m (im Hortbereich 1,10m)?		
Geländer und Umwehrungen verleiten nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen?		
Fenster und Verglasungen		
Die Brüstungshöhe ist mindestens 1,0m hoch oder 80cm hoch und 20cm tief (gemessen ab der letzten begehbaren Oberkannte)?		
Verglasungen bis in 2,0m Höhe bestehen aus ausbruchsicherem Material wie z.B. ESG oder VSG?		
Bei Absturzgefahr sind Verglasungen nach DIN 18008-4 (TRAV) ausgeführt?		

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111

UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig genutzte Räume für die Kinderbetreuung in der Kita

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Türen		
Türen sind an der Nebenschließkannte mit einem Klemmschutz innen und außen versehen?		
Sanitärbereich		
Die Wassertemperatur für Kinder beträgt max. 43°C (Wasserhahn)?		
Oberflächentemperatur von Heizkörpern beträgt max. 60°C?		
Händedesinfektionsspender sind außerhalb der Reichweite von Kinder angebracht?		
Wickelplätze haben seitlich und an der Rückwand jeweils ein 20 cm hohe Aufkantung?		
Reinigungs- und Desinfektionsmittel		
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind gesichert aufbewahrt?		
Steckdosen		
Steckdosen sind für Kinder gesichert?		
Kücheneinrichtung		
Ein Herd (soweit vorhanden) ist mit einem separaten Schalter außerhalb der Reichweite der Kinder gesichert?		
Kochstellen sind durch einen Schutzgitter gesichert?		
Wasserkocher werden möglichst nicht in Kinderküchen verwendet?		
Schränke und Regale		
Schränke und Regale sind gegen Kippen gesichert?		

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111

UK|FUK BB

Checkliste für kurzzeitig genutzte Räume für die Kinderbetreuung in der Kita

Anforderung	Ja, erfüllt.	Nein, Handlungsbedarf
Erhöhte Spielebenen		
Erhöhte Spielebenen sind sicher errichtet und können sicher erreicht werden?		
Es gibt keine Fangstellen (an Leitern, Umwehrungen, Öffnungen etc.)?		
Umwehrungen sind normgerecht?		
Lampen sind für Kindern nur erreichbar, wenn diese dafür zugelassen sind?		
Sonnenschutz und Hitzeschutz		
Fenster, Oberlichter und Glaswände besitzen möglichst eine außenliegende Abschirmung gegenüber übermäßiger Sonneneinstrahlung?		
Aufzüge		
Aufzüge sind gegen unbefugte Nutzung durch Kinder gesichert?		

4

Bemerkung:

Anforderungen an gesundheitszuträgliche Raumtemperatur, Lüftung, Tageslicht, künstliche Beleuchtung, Lärm, Barrierefreiheit, Alarmierung, Prävention von Bedrohungslagen, Außenanlagen, Sport- und Schwimmhallen wurden nicht betrachtet!

Hinweis:

Die Nutzung der Checkliste ersetzt nicht das Betriebserlaubnisverfahren des MBJS.

Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
E-Mail: praevention@ukbb.de, Telefon: 0335 5216-0, Fax: 0335 5216-111